



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pt. „**Wymiana okien w budynku Centrum Informatyki Statystycznej Zakład w Radomiu**”

Zamawiający Centrum Informatyki Statystycznej działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm), udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie 1.

Proszę o dopowiedz dot. zapisu "każde montowane okno w klasie RC2, musi posiadać certyfikat wydany przez uprawniony, specjalistyczny ośrodek badawczy" Czy ten certyfikat ma być na całe okno? czy wystarczy certyfikat na okno referencyjne?

Odpowiedź:

Producent musi posiadać certyfikat na okna referencyjne, a poza tym każde okno wyprodukowane w klasie RC2 musi posiadać indywidualne potwierdzenie własności RC2 na całość produktu

/-/ Marcin Piekarek

Dyrektor

Centrum Informatyki Statystycznej