

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „CIS-WAG.271.8.2017 - Wykonanie robót budowlanych w celu przystosowania budynku Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu przy ul. Planty 39/45 do wymogów ochrony przeciw pożarowej – (w ramach zadania „Wykonanie ekspertyzy p.poż oraz przystosowanie budynku CIS w Radomiu do aktualnych wymogów ochrony przeciwpożarowej)”, ogłoszenie nr 509939-N-2017 z dnia 2017-05-31r. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ.

W załączniku nr 1 do SIWZ „Wymagania dotyczące zakresu i sposobu wykonania robót” przez dodanie w pkt 3:

ppkt 3.1.1 W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania przeglądów instalacji systemu oddymiania w terminach wynikających z obowiązujących przepisów prawa i na zasadach przewidzianych przez producentów urządzeń. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie. Po każdym wykonanym przeglądzie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu protokół potwierdzający prawidłowe działanie systemu.

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

DYREKTOR

Stanisław Sielużycki