



Dotyczy: zapytania ofertowego CIS-WAZ.2720.46.2026 na przygotowanie dokumentacji na przegląd dwóch UPS-ów centralnych EcoPower DPA SE i akumulatorów oraz wymiana części w dziesięciu zasilaczach modułowych

Pytanie 1

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania na przegląd UPR wraz z wyminą elementów eksploatacyjnych zwracam się z pytaniem:

Zamawiający określił termin wykonania zamówienia na 21 dni roboczych.

Niestety w magazynach w Polsce producenta zasilaczy nie ma takich ilości podzespołów. Czas całkowitego wykonania wymian to dziś jest około 4 miesięcy.

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie:

Przegląd zasilaczy UPS do 21 dni od daty podpisania zamówienia

Wymiana elementów – sukcesywnie w terminie maksymalnym do 4 miesięcy od daty zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wymianę elementów w terminie maksymalnym do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że punkt 2 OPZ - Przegląd, konserwacja, czyszczenie, zostanie zrealizowany po wymianie części we wszystkich zasilaczach modułowych UPS-a.