

Dotyczy: zapytania ofertowego CIS-WAZ.2720.78.2026 na zakup zasilaczy UPS wraz z elementami montażu do szafy RACK

Pytanie 1

W poz. 2 zapytania są listwy marki EATON: PDU1230 Eaton Tripp Lite

Model Eaton Tripp Lite PDU1230 nie jest dystrybuowany na rynku europejskim, w tym w Polsce, w tej wersji wykonania.

Wynika to przede wszystkim z:

1. zastosowania amerykańskiego standardu zasilania NEMA L6-30P zamiast europejskiego standardu IEC,
2. braku wskazania przez producenta dla tego wykonania zgodności CE wymaganej dla rynku europejskiego.

W związku z powyższym proszę o dopuszczenie innych modeli listew- polskiego producenta firmy Maxbert które są zgodne w wymaganiami polskich przepisów prawnych.

LISTWA ZASILAJĄCA – MAXBERT

nr. katalogowy: MXL487VG45 (16x C13 + 4x C19)+ wyłącznik Nadmiarowo prądowy + 2x amperomierz+ -listwa do montażu pionowego

nr. katalogowy: MXL477VG45 (16xC13+4x C19) wyłącznik Nadmiarowo prądowy + -listwa do montażu pionowego

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaproponowany model listwy zasilającej PDU

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści zasilacze UPS polskiego producenta, spełniające wymagane parametry techniczne i funkcjonalne, równoważne urządzeniom marki APC wskazanym w zapytaniu? Dopuszczenie takich rozwiązań zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi gospodarne wydatkowanie środków publicznych przy zachowaniu wymaganej jakości.

Chcielibyśmy zaoferować nasz produkt UPS COVER CORE ONE 3K.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w OPZ.



Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Piotr
Piekarek

Date / Data: 2026-
10-12 11:36