

Znak sprawy: CIS-WAZ.271.23.2024

Warszawa, dnia 06.12.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym **CIS-WAZ.271.23.2024**
„Zakup akumulatorów 12V 28Ah 28-12 M5 do posiadanych UPS-ów centralnych EcoPower DPA SE w ilości 500 szt.”

Zamawiający Centrum Informatyki Statystycznej działając na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm), udziela następujących wyjaśnień SWZ.

Pytanie 1

W opisie przedmiotu postępowania jest napisane, że nowe akumulatory powinny mieć żywotność minimum 12 lat. Czy to oznacza, że akceptowany jest parametr 10-12 lat czy powyżej 12 lat.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie akumulatorów o żywotności 10-12 lat.

*/-/ Marcin Piekarek
Dyrektor
Centrum Informatyki Statystycznej*