

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa zasilacza UPS APC Smart-UPS SRT On-Line, 8kVA/8kW

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zasilacza UPS SRT8KRMXLI - APC Smart-UPS SRT On-Line, 8kVA/8kW, do montażu w szafie rack, 6U, 230V/400V, z kartą sieciową
2. Zasilanie UPSa (input) - IEC60309 PE-N-L, 250VAC.
3. UPS należy wyposażyć w komplet baterii wymaganych dla mocy 8kVA/8kW. Baterie powinny być zainstalowane i gotowe do pracy po podłączeniu zasilacza.
4. Wszystkie komponenty UPS oraz baterie powinny być fabrycznie nowe i wolne od wad.
5. Wymagany okres gwarancji: 3 lata dla UPS, 2 lata dla baterii
6. Miejsce dostawy:
Centrum Informatyki Statystycznej
Zakład w Radomiu
ul. Planty 39/45, 26-600 Radom